

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 22 г.

Название потребителя ООО "УКТ" Абонент 35
 Адрес потребителя Московская обл, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, д. 55 к 2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер. Nom. 174896 Расход под 60.000 м3/ч Ду 80
 Отчётное число месяца 1 Отчётное время 00:00 Расход обр 60.000 м3/ч Ду 80

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
16.01	4.82405	59.7	53.0	713.480	711.590	1.890	-	-	24.00	
17.01	4.81647	60.2	53.5	714.328	712.420	1.908	-	-	24.00	
18.01	4.91559	60.3	53.4	712.599	710.696	1.903	-	-	24.00	
19.01	5.60678	64.7	56.8	713.103	711.127	1.976	-	-	24.00	
20.01	4.77906	59.8	53.1	712.142	710.229	1.913	-	-	24.00	
21.01	5.18186	61.9	54.6	713.204	711.261	1.943	-	-	24.00	
22.01	5.13341	61.8	54.5	712.247	710.302	1.945	-	-	24.00	
23.01	5.08729	61.1	54.0	713.634	711.694	1.940	-	-	24.00	
24.01	5.44330	63.2	55.6	712.108	710.152	1.956	-	-	24.00	
25.01	5.82887	65.4	57.2	712.360	710.382	1.978	-	-	24.00	
26.01	5.32726	62.8	55.3	712.356	710.446	1.910	-	-	24.00	
27.01	5.29724	62.4	55.0	711.984	709.992	1.992	-	-	24.00	
28.01	5.64301	64.7	56.8	711.290	709.262	2.028	-	-	24.00	
29.01	5.11847	61.6	54.4	711.940	709.958	1.982	-	-	24.00	
30.01	4.76033	59.4	52.7	712.402	710.454	1.948	-	-	24.00	
31.01	4.62767	58.8	52.3	712.905	710.985	1.920	-	-	24.00	
01.02	4.05931	55.2	49.5	713.553	711.742	1.811	-	-	24.00	
02.02	T 4.33152	56.6	50.5	708.583	706.751	1.832	-	-	23.86	*
03.02	5.29703	62.5	55.1	711.891	709.911	1.980	-	-	24.00	
04.02	5.15538	61.9	54.7	711.671	709.708	1.963	-	-	24.00	
05.02	5.50591	63.9	56.1	712.050	710.065	1.985	-	-	24.00	
06.02	6.17271	68.0	59.3	710.725	708.722	2.003	-	-	24.00	
07.02	4.62597	59.0	52.5	712.547	710.686	1.861	-	-	24.00	
08.02	3.80462	53.5	48.1	712.446	710.765	1.681	-	-	24.00	
09.02	3.88425	54.0	48.5	713.577	711.843	1.734	-	-	24.00	
10.02	3.75053	53.2	48.0	712.711	711.012	1.699	-	-	24.00	
11.02	3.69381	52.9	47.8	714.226	712.548	1.678	-	-	24.00	
12.02	4.00824	54.7	49.1	712.578	710.832	1.746	-	-	24.00	
13.02	3.97156	54.6	49.0	713.906	712.150	1.756	-	-	24.00	
14.02	4.10101	55.4	49.7	711.887	710.111	1.776	-	-	24.00	
15.02	T 3.86512	54.0	48.5	708.352	706.641	1.711	-	-	23.80	*
Итого	148.61763	59.6	52.9	22082.785	22024.437	58.348	-	-	743.66	

Тотч. пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744,00ч = 743,66ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,33ч + 0,00ч + 0,01ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
16-02-22 00:00	3638.35273	604501.014	602951.822	21452.40
16-01-22 00:00	3489.73510	582418.229	580927.385	20708.74
Итого	148.61763	22082.785	22024.437	743.66

Тобщ = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

16.02.22 Подпись

