

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 22 г.

Название потребителя ООО "УЮТ" Абонент 35
 Адрес потребителя Московская обл, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, д. 55 к 2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер. Ном. 174896 Расход под 60.000 м3/ч Ду 80
 Отчётное число месяца 1 Отчётное время 00:00 Расход обр 60.000 м3/ч Ду 80

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
16.02	4.19963	56.3	50.4	712.023	710.225	1.798	-	-	24.00	
17.02	3.72705	53.4	48.2	714.443	712.763	1.680	-	-	24.00	
18.02	3.42535	51.4	46.6	712.757	711.150	1.607	-	-	24.00	
19.02	3.62894	52.8	47.8	715.181	713.495	1.686	-	-	24.00	
20.02	3.53344	52.2	47.2	713.147	711.494	1.653	-	-	24.00	
21.02	3.52115	52.1	47.1	715.477	713.855	1.622	-	-	24.00	
22.02	3.28370	50.6	46.0	712.950	711.377	1.573	-	-	24.00	
23.02	3.48213	51.6	46.7	715.950	714.339	1.611	-	-	24.00	
24.02	3.86929	54.0	48.6	712.329	710.626	1.703	-	-	24.00	
25.02	T 3.71581	54.0	47.5	641.331	639.841	-0.017	-	-	23.75	*
26.02	T 3.52088	52.8	46.3	635.185	633.623	-0.025	-	-	23.76	*
27.02	4.16526	55.6	49.8	717.678	715.745	1.933	-	-	24.00	
28.02	4.57060	58.6	52.2	717.556	715.546	2.010	-	-	24.00	
01.03	4.09012	55.7	50.1	730.361	728.447	1.914	-	-	24.00	
02.03	3.85963	54.6	49.3	733.178	731.308	1.870	-	-	24.00	
03.03	3.67790	53.5	48.5	726.462	724.666	1.796	-	-	24.00	
04.03	4.37649	57.8	51.9	742.640	740.648	1.992	-	-	24.00	
05.03	4.21833	56.8	51.0	723.497	721.554	1.943	-	-	24.00	
06.03	4.30554	57.6	51.5	712.063	710.146	1.917	-	-	24.00	
07.03	3.80408	54.3	49.0	706.884	705.066	1.818	-	-	24.00	
08.03	T 4.82669	60.2	53.4	711.491	709.510	1.981	-	-	23.99	*
09.03	6.09656	67.8	59.1	704.620	702.577	2.043	-	-	24.00	
10.03	6.19997	68.6	59.9	709.930	707.887	2.043	-	-	24.00	
11.03	T 3.69643	55.6	46.0	492.588	491.331	-0.059	-	-	23.72	*
12.03	4.61271	58.6	52.2	712.953	710.988	1.965	-	-	24.00	
13.03	4.14099	55.9	50.1	714.050	712.195	1.855	-	-	24.00	
14.03	3.53169	52.1	46.6	651.401	649.835	1.566	-	-	24.00	
15.03	4.23611	57.1	50.0	597.255	595.650	1.605	-	-	24.00	
Итого	114.31647	55.8	49.8	19505.380	19455.887	-0.101	49.594	-	671.22	

Точ. пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 672,00ч = 671,22ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,78ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
16-03-22 00:00	3752.66920	624006.394	622407.709	22123.62
16-02-22 00:00	3638.35273	604501.014	602951.822	21452.40
Итого	114.31647	19505.380	19455.887	671.22

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

16.03.22 Подпись _____

